ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประจำปี...2568....

อ้างอิง ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ.2568)

ชื่อห้องปฏิบัติการ **ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1ห้อง F05108** ผู้ตรวจ : นางสาวจิราภรณ์ ชาจันทึก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ลำดับที่	รายการตรวจวัด	สถานที่	วันที่ตรวจ	ค่ามาตรฐาน ลักซ์ (Lux)	ลักษณะงาน/ ลักษณะพื้นที่	ผลการตรวจวัด ลักซ์ (Lux)	สรุปผลการตรวจวัด	
							ผ่าน	ไม่ผ่าน
การตรวจวัดเฉพาะจุดแบบ Spot measurement พื้นที่เครื่องจักร ห้อง F05108								
1	ความเข้มแสงสว่าง	โถงทางเข้า-ออกห้อง	06/05/2568	50-100	พื้นที่ทั่วไป	221	✓	
2	ความเข้มแสงสว่าง	โต๊ะปฏิบัติการ 1 (หน้า)	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	338	✓	
3	ความเข้มแสงสว่าง	โต๊ะปฏิบัติการ 1 (หลัง)	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	280	✓	
4	ความเข้มแสงสว่าง	โต๊ะปฏิบัติการ 2 (หน้า)	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	431	✓	
5	ความเข้มแสงสว่าง	อ่างล้างมือ โต๊ะปฏิบัติการ 2 (ซ้าย)	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	603	✓	
6	ความเข้มแสงสว่าง	โต๊ะปฏิบัติการ 2 (หลัง)	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	412	✓	
7	ความเข้มแสงสว่าง	อ่างล้างมือ โต๊ะปฏิบัติการ 3 (ซ้าย)	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	558	✓	
8	ความเข้มแสงสว่าง	โต๊ะปฏิบัติการ 3 (หลัง)	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	334	✓	
9	ความเข้มแสงสว่าง	โถงทางเข้า-ออกห้อง	06/05/2568	50-100	พื้นที่ทั่วไป	277	✓	
10	ความเข้มแสงสว่าง	กระดานไวท์บอร์ด (1)	06/05/2568	150-300	พื้นที่ใช้ประโยชน์สำนักงาน	466	✓	
11	ความเข้มแสงสว่าง	โต๊ะปฏิบัติการ 4 (หน้า)	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	301	✓	
12	ความเข้มแสงสว่าง	หน้าเครื่องดูดควัน HF5-03	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	355	✓	
13	ความเข้มแสงสว่าง	หน้าเครื่องดูดควัน HF5-03	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	363	✓	
14	ความเข้มแสงสว่าง	อ่างล้างมือ โต๊ะปฏิบัติการ 4	06/05/2568	300-400	งานละเอียดเล็กน้อย	587	✓	

ผู้จัดทำ จิราภรณ์ ชาจันทึก ผู้ตรวจสอบ .....
(นางสาวจิราภรณ์ ชาจันทึก) (นางนงนภัส โฆษวิทิตกุล)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หัวหน้างานความปลอดภัยฯ
วันที่ 30 พ.ค. 2568 วันที่ 30 พ.ค. 2568

ผู้ทบทวน .....
(นางกีรติกร เรืองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ
วันที่ 30 พ.ค. 2568

ผู้พิจารณา.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์)
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ
วันที่ 30 พ.ค. 2568